

Infiltrazione d'acqua nelle sale operatorie, rimodulati gli interventi chirurgici

I pazienti indirizzati agli ospedali di Faenza e Lugo o trasferite al secondo blocco ravennate



03 Novembre 2022 Nella giornata di oggi, giovedì 3 novembre, si è verificata un'improvvisa rottura di una condotta dell'acqua calda del riscaldamento posta nell'interpiano tecnico del Dipartimento di emergenza e accettazione (Dea) che ha causato una infiltrazione al sottostante piano del blocco operatorio del presidio ospedaliero di Ravenna.

"La rottura è stata ripristinata - spiega l'Ausl - ma sono ancora in corso le verifiche tecniche per ripristinare in sicurezza l'uso delle sale operatorie.

Pertanto le attività operatorie di domani 4 novembre sono state ri-modulate in parte sugli altri presidi ospedalieri di Faenza e Lugo e in parte ricollocate nelle restanti sale operatorie del secondo blocco operatorio di Ravenna dove sono garantite anche le emergenze e le urgenze".